

Bybjerg-Orø Vandværk A.M.B.A.
Vestre Strandvej 21, Orø
4300 Holbæk
Att.: Knud Ahm

Rapportnr.: AR-22-CG-22001563-01
Batchnr.: EUDKVE-22001563
Kundenr.: CA0003913
Modt. dato: 06.01.2022

Analyserapport

Prøvested:	Bybjerg-Orø Vandværk - Ledningsnet - 103378 - V02000800 / 4315000899						
Udtagningsadresse:	Orø havn 1 a, 4305 Orø						
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol						
Prøveudtagning:	06.01.2022 kl. 11:05						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S CYZ2						
Analyseperiode:	06.01.2022 - 09.01.2022						
Prøvemærke:	vask i kantine						
Lab prøvenr:	835-2021-81047524	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11%
Kimtal ved 22°C	3	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15%
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	0.0013	mg/l		0.1	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	A 15%
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Mai	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-I	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Bybjerg-Orø Vandværk A.M.B.A. , Petersen, Vestre Strandvej 21, Orø, 4300 Holbæk
Holbæk Kommune , Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

09.01.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.