

Bybjerg-Orø Vandværk A.M.B.A.
Vestre Strandvej 21, Orø
4300 Holbæk
Att.: Knud Ahm

Rapportnr.: AR-22-CG-22118269-01
Batchnr.: EUDKVE-22118269
Kundenr.: CA0003913
Modt. dato: 28.10.2022

Analyserapport

Prøvested:	Bybjerg-Orø Vandværk - Vandværket - 103378 - V02000800 / 4315000800		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøvedatagning:	28.10.2022 kl. 10:45		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	B9VH	
Analyseperiode:	28.10.2022 - 30.10.2022		

Prøvemærke:		Afgang vandværk					
Lab prøvenr:	835-2022-81136559	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	») Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25%
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Bybjerg-Orø Vandværk A.M.B.A. , Jens Petersen, Vestre Strandvej 21, Orø, 4300 Holbæk
Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

30.10.2022

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.