

Bybjerg-Orø Vandværk A.M.B.A.
Møllebrovej 5
4305 Orø
Att.: Knud Ahm

Rapportnr.: AR-25-CG-25025583-01
Batchnr.: EUDKVE-25025583
Kundenr.: CA0003913
Modt. dato: 31.03.2025

Analyserapport

Prøvested:	Bybjerg-Orø Vandværk - Ledningsnet - 103378 - V02000800 / 4315000899		
Udtagningsadresse:	Bygaden 13, 4305 Orø		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøveudtagning:	31.03.2025 kl. 10:05		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DJK1	
Analyseperiode:	31.03.2025 - 03.04.2025		

Prøvemærke:	køkken
--------------------	--------

Lab prøvenr:	835-2025-81489857	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	6	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Bybjerg-Orø Vandværk A.M.B.A., Jens Petersen, Møllebrovej 5, 4305 Orø
Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

03.04.2025

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.