Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

Bybjerg-Orø Vandværk A.M.B.A.
Møllebrovej 5
4305 Orø
Att.: Knud Ahm

Rapportnr.:	AR-26-CG-26100708-01
Batchnr.:	EUDKVE-26100708
Kundenr.:	CA0003913
Modt. dato:	27.10.2026
Valideringskode:	AB743BB298

Analyserapport

Prøvested:	Bybjerg-Orø Vandværk - Ledningsnet - 103378 - V02000800 / 4315000899
Udtagningsadresse:	Havnen 1A, 4305 Orø
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning:	27.10.2026 kl. 09:05
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode:	27.10.2026 - 30.10.2026

Prøvemærke: køkken bar

Lab prøvenr:	835-2025-81521430	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25[σ)]
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25[σ)]
Kimtal ved 22°C	8	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A	0.15[σ)]
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:
A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:
Bybjerg-Orø Vandværk A.M.B.A., Jens Petersen, Møllebrovej 5, 4305 Orø
Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

30.10.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.